



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपत्ती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005699/FNOC/CIT/2020
आवेदन की तिथि / Application Date : DEC 15, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Feb 02, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : W/S Chitra Real Estate Pvt. Ltd.
आवेदक का पता / Applicant Address : THE LOVEDALE SENIOR SEC. SCHOOL KH. NO. 99/1/KHA/2/2, 372/1/KA/2/2/2, 372/1/KA/2/3/3, 373/1/KHA, 368/1/3, 369/1/2 KOTHI ROAD BAGHA DIST. SATNA (M.P.)
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का उंचाई / Building Height : 11.96 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area : 19600 (SQMTR)
संपत्ति का पता / Property Address : THE LOVEDALE SENIOR SEC. SCHOOL KH. NO. 99/1/KHA/2/2, 372/1/KA/2/2/2, 372/1/KA/2/3/3, 373/1/KHA, 368/1/3, 369/1/2 KOTHI ROAD BAGHA DIST. SATNA (M.P.)
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणी / Remarks :

प्रति,

मा/स चित्रा रियल स्टेट

द लवडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खा. न. 99/1/ख/2/2, 372/1/का/2/2/2, 372/1/का/2/3/3, 373/1/ख, 368/1/3, 369/1/2 कोठी रोड बगहा, डिस्ट. सतना (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नंबर 6000005699 - मा/स द लवडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खा. न. 99/1/ख/2/2, 372/1/का/2/2/2, 372/1/का/2/3/3, 373/1/ख, 368/1/3, 369/1/2 कोठी रोड बगहा, डिस्ट. सतना (म.प्र.) के 196000 वर्ग. मी. क्षेत्रफल एवं 11.96 मी. उंचे स्कूल भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के सम्बन्ध में।

विषयांतर्गत मा/स द लवडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खा. न. 99/1/ख/2/2, 372/1/का/2/2/2, 372/1/का/2/3/3, 373/1/ख, 368/1/3, 369/1/2 कोठी रोड बगहा, डिस्ट. सतना (म.प्र.) के 196000 वर्ग. मी. क्षेत्रफल एवं 11.96 मी. उंचे स्कूल भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आकिटेक्ट/ इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गयी है।

Seen
Chitra
THE LOVEDALE SENIOR SEC. SCHOOL
Kothi Road, Bagha, Satna



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palka Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 8000005689/FNOC/CIT/2020
आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 15, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Feb 02, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S Chitra Real Estate Pvt. Ltd.

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा :-

- 1 Access.
- 2 Wet Riser.
- 3 Down Comer.
- 4 Hose Reel.
- 5 Automatic Sprinkler System.
- 6 Yard Hydrant.
- 7 U.G. Tank with Draw off Connection.
- 8 Terrace Tanks.
- 9 Fire Pump.
- 10 Terrace Pump.
- 11 First Aid Fire Fighting Appliances.
- 12 Pressurization System.
- 13 Auto Detection System.
- 14 Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- 15 P.A. System with talk back facility.
- 16 Emergency Light.



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपत्ती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जाबक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005699/FNOC/CIT/2019
जाबक की तिथि / Dispatch Date : Feb 02, 2020
आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 15, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S Chitra Real Estate Pvt. Ltd.

- 17 Auto D.G. Set.
- 18 Illuminated Exit Sign.
- 19 Means of Escape.
- 20 Compartmentation.
- 21 MCB/ELCB.
- 22 Fireman Switch in Lift.
- 23 Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24 Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिंदुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड -2005/16 के भाग - 4, के टेबल 23 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फर्स्ट एंड अन्य आवश्यक फायर फाइटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड -2005/16 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मनकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुना में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) फायर बाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविज़नल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिसमें "अग्नि प्राधिकरण" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुना अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी। अतः गठित समित्त की अनुशंसा अनसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविज़नल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Seen
Shukla
Principal
THE LOVEDALE SCHOOL
Kothi Road, Jagdis, Sarda M.P.



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपत्ती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जाबक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005699/FNOC/CIT/2020
आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 15, 2019 जाबक की तिथि / Dispatch Date : Feb 02, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S Chitra Real Estate Pvt. Ltd.

(अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित)

Digitally signed by
SANJAY KUMAR

**SANJAY
KUMAR**

Date: 2020.02.02
13:57:53 +05'30'

अधीक्षण यंत्री,

Superintendent Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal

Seen
Swika
Principal
THE LODDLE SCHOOL
Kothi Road, Bhopal, M.P.